



CERTIFICAT DE CALITATE PRODUS FINIT
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
№ 2259

COD: CC-PF-001
EDITIA: 1
REVIZIA: 0
DATA: 15.01.2020.

- 1 **ДАТА:** 23.10.2020
2 **НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА:** Сетка стеклянная 110 г 10x10
3 **ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:** 23.11.2020
4 **СРОК ХРАНЕНИЯ:** Срок хранения: 2 года с даты изготовления

№	Показатели	Ед. изм.	Норма	Рез. исп.	ТНПА на методы испытания
1	Количество нитей на 10 см (основа)	н 10 см	9-12	11	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.6
2	Количество нитей на 10 см (уток)	н 10 см	9-12	11	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.6
3	Ширина	см	99,5-101	99,9	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.5
4	Масса на единицу площади	г/м ²	105-115	108	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.8
5	Масса доли веществ удаляемых при прокаливании	%	Не менее 8	23,8	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.2
6	Разрывная нагрузка (основа)	H/5 см	Не менее 1200	1 350	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
7	Разрывная нагрузка (уток)	H/5 см	Не менее 1800	1 554	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
8	Разрывная нагрузка (основа 28 д)	H/50 мм	Не менее 600	750	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
9	Разрывная нагрузка (уток 28 д)	H/50 мм	Не менее 900	1 110	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
10	Размер ячейки в направлении основы	мм	Не менее 10	10,0	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.4
11	Размер ячейки в направлении утка	мм	Не менее 10	10,0	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.4

Директор Производства _____

