



CERTIFICAT DE CALITATE PRODUS FINIT
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
№ 2264

COD: CC-PF-001
EDITIA: 1
REVIZIA: 0
DATA: 15.01.2020.

1 **ДАТА:** 11.12.2020
2 **НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА:** Сетка стеклянная: 125
3 **ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:** 24.11.2020
4 **СРОК ХРАНЕНИЯ:** Срок хранения: 2 года с даты изготовления

№	Показатели	Ед. изм.	Норма	Рез. исп.	ТНПА на методы испытания
1	Количество нитей на 10 см (основа)	н 10 см	20-21	20	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.6
2	Количество нитей на 10 см (уток)	н 10 см	15-18	17	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.6
3	Ширина	см	99,5-101	99,9	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.5
4	Масса на единицу площади	г/м ²	125-152	135,8	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.8
5	Масса доли веществ удаляемых при прокаливании	%	Не менее 11	12,4	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.2
6	Разрывная нагрузка (основа)	Н/5 см	Не менее 1200	1 714	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
7	Разрывная нагрузка (уток)	Н/5 см	Не менее 1200	1 552	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
8	Разрывная нагрузка (основа 28 д)	Н/50 мм	Не менее 1 000	902	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
9	Разрывная нагрузка (уток 28 д)	Н/50 мм	Не менее 1 000	764	u\o 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.7
10	Размер ячейки в направлении основы	мм	Не менее 3	5,0	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.4
11	Размер ячейки в направлении утка	мм	Не менее 3	5,45	EAD 040016-00-0404:2016, Cl. 2.2.4

Директор Производства _____

